


- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ⊕ kulový kohout               | 1 tepelné čerpadlo na betonovém základu          |
| ⌵ filtr                       | 2 akumulční zásobník topné vody, min. 1000 litrů |
| ⊗ zpětná klapka               | 3 akumulční zásobník teplé vody, min. 500 litrů  |
| ⊙ oběhové čerpadlo            | 4 deskový výměník přípravy teplé vody            |
| ⌵ pojistný ventil             | 5 elektrokotel o výkonu 18 kW                    |
| ⊕ tlakoměr                    | 6 expanzní nádoba vytápění                       |
| ⊕ teploměr                    | 7 el. topná patrona                              |
| ⊕ měřič tepla s čidly teploty |  |

		INVESTOR: Obec Kostelní Lhota Obecní úřad, Kostelní Lhota 6 , 289 12			
		STAVBA: Stavební úpravy Mateřské školy v Kostelní Lh. Kostelní Lhota č. p. 28, 289 12			
VYPRACOVAL: Ing. Štěpán Vinař		OBJEKT:  Mateřská škola  vytápění a příprava teplé vody  OBSAH:  schema zapojení zdroje tepla			KOPIE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Páv					
HIP: Ing. arch. T. Kužel					
DATUM: 09/2014	STUPEŇ: DSP	FORMÁT: A4	MĚŘITKO: ---	ČÍSLO DOKUMENTACE: E0642/2	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b.3
SOMATHERM, spol. s r. o., ZBRASLAVSKÁ 12/11, 159 00 PRAHA 5, TEL: 251 818 584, SOMATHERM@SOMATHERM.CZ, WWW.SOMATHERM.CZ					