


HLAVNÍ PŘÍVODY	ZAŘ. 01 TEPELNÉ ČERPADLO	ZAŘ. 02 ELEKTROKOTEL	ZAŘ. 10 NABÍJEČÍ ČERPADLA	ZAŘ. 20 ČERPADLA VĚTVÍ	ZAŘ. 30 CIRKULACE TUV	NAPÁJENÍ MaR
-------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------







ROZVODNICE RTC

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ WSM - 600/1000/200 mm
KRYTÍ : IP55/20
PŘÍVOD A VÝVODY : HOREM
NAP. SOUSTAVA : 3+PE+N, 3x400/230V - 50 Hz, TN-C-S
PŘÍPOJNICE : PE, N, N - Cu LIŠTA 25 mm2
Cu LIŠTY 3x16mm2
OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SKŘÍŇ BUDE SPOLEČNÁ I PRO VÝZBROJ MaR

P _i	42,0 kW
B	0,9
P _p	40,0 kW

VYPRACOVAL :	L. TYL 	<div>L a d i s l a v T y l</div> <div>projekce elektro IČO: 11214562</div> <div>170 00 Praha 7, Heřmanova 413/3</div> <div>+420/220879330 tyll@bon.cz</div>	HLAVNÍ PROJEKTANT	
ZODP. PROJEKTANT :	L. TYL		Tomáš Kužel - atelier 322	
VED. PROJEKTANT :	Ing. arch. TOMÁŠ KUŽEL		Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany atelier322@seznam.cz	
INVESTOR :	OBEC KOSTELNÍ LHOTA			DATUM : 09/2014
STAVBA :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KOSTELNÍ LHOTĚ KOSTELNÍ LHOTA č.p. 28 F.1.4. - ELEKTROINSTALACE			ZAK. č.: 30/14T
MÍSTO STAVBY :				STUPEŇ : DSP
ČÁST :				MĚŘÍTKO : --
VÝKRES :	ROZVODNICE RTC			PARÉ č. :
				VÝKRES č. : 3