



### ÚPRAVA ROZVADĚČE HR

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ O 5 POLÍCH

KRYTÍ : IP40/20

PŘÍVOD A VÝVODY : HOREM

NAP. SOUSTAVA : 3+PEN, 3x400/230V - 50 Hz, TN-C  
3+PE+N, 3x400/230V - 50 Hz, TN-C-S

PŘÍPOJNICE : STÁVAJÍCÍ AÍ PŘÍPOJNICE

Cu LIŠTY 3x16 mm<sup>2</sup>

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVADĚČ UPRAVIT PODLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

NEFUNKČNÍ VÝVODY V ROZVADĚČI ODPOJIT

VYPRACOVAL :	L. TYL	<div>Ladislav Tyl</div> <div>projekce elektro IČO: 11214562</div> <div>170 00 Praha 7, Heřmanova 413/3</div> <div>☎+420/220879330 ✉ tyll@bon.cz</div>	HLAVNÍ PROJEKTANT	<div>Tomáš Kužel - ateliér 322</div> <div>Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany</div> <div>atelier322@seznam.cz</div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
ZODP. PROJEKTANT :	L. TYL					
VED. PROJEKTANT :	Ing. arch. TOMÁŠ KUŽEL					
INVESTOR :			OBEC KOSTELNÍ LHOTA		DATUM :	09/2014
STAVBA :			STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KOSTELNÍ LHOTĚ		ZAK. č.:	30/14T
MÍSTO STAVBY :			KOSTELNÍ LHOTA č.p. 28		STUPEŇ :	DSP
ČÁST :			F.1.4. - ELEKTROINSTALACE		MĚŘITKO :	--
VÝKRES :			ÚPRAVA ROZVADĚČE HR		PARÉ č. :	
			VÝKRES č. :			2